



Europska unija  
Fond solidarnosti Europske unije

Broj: 10-231-27/3-1-2021  
Broj nabave: JN 83 - 2021

Zagreb, 21. srpnja 2021.

Vežano na upite gospodarskog subjekta za pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda broj: 10-231-27/2-2021., u jednostavnom postupku javne nabave opreme za sigurnu pohranu hitno izmještenih umjetnina Glijptoteke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Medvedgradska 2, Naručitelj daje

### PRVO POJAŠNENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Na temelju zaprimljenih zahtjeva od strane gospodarskog subjekta vežano za pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda -Troškovnika, Naručitelj daje objašnjenje kako slijedi.

#### Upit gospodarskog subjekta glasi:

##### Upit 1, Pitanja

shodno *Pozivu za dostavu ponuda za nabavu opreme za sigurnu pohranu hitno izmještenih umjetnina Glijptoteke HAZU* broj: 10-231-27/2-2021 i ev.br.nabave JN 83-2021 molimo Vas pojašnjenje Troškovnika stavke 1. kako slijedi:

1. nije navedena dubina regala, pa molimo da istu definirate
2. mogu li nosači regala biti pocinčani ?
3. mogu li stupovi biti perforirani s korakom 25 mm ?

##### Upit 2. Pitanje

Stupovi koji se mogu naći na tržištu imaju standardne korake, ovisno o proizvođaču, od 20 do 50 mm.

Korak od 33,3 mm je specifičan samo za jednog proizvođača i inzistiranje isključivo na tom koraku bez dozvoljenih odstupanja značilo bi pogodovanje i upućivanje isključivo na jednog proizvođača.

To je u suprotnosti s odredbama Zakona o javnoj nabavi čiji ste vi obveznik kao javni naručitelj stoga Vas molimo da izmijenite dokumentaciju na način da dozvolite korak od 20 do 50 mm.

#### Naručitelj dostavlja sljedeći odgovore na upite gospodarskog subjekta:

##### Odgovor na Upit 1.:

Naručitelj daje pojašnjenje za stavku 1., u Troškovnik kako slijedi:

1. Dubina regala koji se traži je 1000 mm,
2. Nosači regala ne mogu biti pocinčani zbog kompatibilnosti s već postojećom opremom.
3. Stupovi ne mogu biti perforirani s korakom 25 mm, također zbog kompatibilnosti s već postojećom opremom.

**Odgovor na Upit 2.:**

Naručitelj daje pojašnjenje za stavku 1., u Troškovnik na način da se pojašnjava ta stavka i omogućuje se da raspon koraka bude od 20 - 50 mm.

Stavka 1. Troškovnika sada glasi:

Skladišni regal, dimenzije visine od 2500 mm do 3000 mm, širina polja 1400 mm, dubina regala 1000 mm. Tri etaže podesive po visini. Svaka etaža sa ispunama od pocinčanog čeličnog lima nosivost po etaži 160 kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači regala elektrostatski plastificirano u RAL 5007. Profil stupa regala je tzv. „Ω“ profil dim. 50x47 mm pocinčani. Stupovi su perforirani sa korakom od 20 - 50 mm.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu  
HRVATSKA AKADEMIJA  
ZNANOSTI I UMJETNOSTI