



Broj: 10-231-17/4-4-2022
Evidencijski broj nabave: NMV 6-2022

Zagreb, 28. lipnja 2022.

Na temelju članka 6. stavka 11. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022) u vezi s Pozivom na dostavu ponuda broj: 10-231-17/2-2022, u postupku jednostavne nabave - eDostava s javnom objavom poziva, za Nabavu izvedbe radova prema projektnoj dokumentaciji obnove zgrade u Gundulićevoj 24/1 HAZU, u Zagrebu, referentni broj projekta: 74-0046-21, s ciljem provedbe mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Naručitelj daje

DRUGO POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Na temelju zaprimljenih pravodobnih zahtjeva od strane gospodarskog subjekta vezano za izmjene i pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj daje odgovore, dodatne informacije i objašnjenja.

S obzirom da veći broj upita, kao i na činjenicu da je Naručitelj nadodao jednu stavku i dopunio jednu stavku u troškovniku za I DIO građenja te također dopunio određene dijelove tehničkih specifikacija, se produljuje rok za dostavu ponuda. Naručitelj će osim ovog drugog pojašnjenja poziva na dostavu ponuda objaviti i I. Izmjenu poziva kao i objaviti Obavijest o izmjenama postupka. Rok za dostavu ponuda je 7.7.2022. do 10:00 sati.

Zahtjevi za izmjenama, kao i odgovori Naručitelja, glase kako slijedi:

1. ZAHTEJ ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„Poštovani,

Molimo Vas da se točno specificira vrsta parketa i dimenzije kako bi mogli dati što kvalitetniju ponudu.

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | Dobava i ugradnja parketa debljine 2 cm
lijepljen, brušen, trokratno lakiran, u cijenu
uključiti i kutne letvice. Obračun po m ² . | 9.1. |
|---|---|------|

m2 1150

Srdačan pozdrav.“

Naručitelj daje odgovor na 1. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Naručitelj je detaljnije specificirao vrstu i dimenziju parketa u tehničkim specifikacijama, u crvenoj boji (stranica 27 tehničkih specifikacija). Izmijenjeni tekst tehničkih specifikacija biti će učitani na EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

2. ZAHTJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„Poštovani,

Molimo Vas pojašnjenje točke 2. sadržaja ponuda, što se misli pod potpis dokumenata, sve ono što se popunjava u ESPD-obrascu (kao kriterij) a na zahtjev Naručitelja dostavlja kao ažurna popratna dokumentacija ili?

Ponudu obavezno sačinjavaju:

1. **Uvez ponude-ponudbeni list** sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave
2. **Popis dokumenata** sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave
4. **Popunjeni e-ESPD odgovor** (.xml format i pdf format - .zip mapa) **za sve gospodarske subjekte u ponudi** - za gospodarski subjekt -ponuditelja, u slučaju zajednice gospodarskih subjekata e-ESPD za svakog pojedinog člana zajednice, te za drugog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja gospodarski subjekt i podugovaratelja na čiju se sposobnost gospodarski subjekt ne oslanja (ako je primjenjivo); sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave
5. **Popunjeni Troškovnici** (Prilog 4. na obrascu iz Poziva na dostavu ponuda)
6. **Jamstvo za ozbiljnost ponude** (u slučaju dostave bankarske garancije dostavljeno odvojeno od elektroničke ponude u omotnici sukladno točki 5.5. ovog Poziva na dostavu ponuda, a u slučaju uplate novčanog pologa dokaz o istom prilaže se uz elektroničku ponudu)

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Srdačan pozdrav.“

Naručitelj daje odgovor na 2. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Predmetni navod iz točke 2. navodimo u svakom postupku javne nabave. Ponuditelj mora obavezno popuniti ESPD obrazac, dostaviti ponudbeni list, popunjene troškovnike te jamstvo za ozbiljnost ponude. Sve ostale dokumente u konkretnom postupku javne nabave, ponuditelj može, ali ne mora dostaviti u fazi davanja ponude. Naručitelj će u idućoj fazi postupka, onog ponuditelja koji bude dao ponudu s najnižom cijenom, zatražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata kojima se dokazuje ono što se navodi u ESPD obrascu.

3. ZAHTJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„Poštovani,

Molimo Vas da se stavka 35. obračunava po m3 ili m2, jer na osnovu kompleta nije moguće odrediti cijenu.

35	Strojno rušenje rušenje vanjskih zidova, armiranobetonske ploče i unutarnjih zidova ulaznog prostora koji nisu više u funkciji.	1.37.	kom	1
----	---	-------	-----	---

Naručitelj daje odgovor na 3. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Naručitelj je detaljnije specificirao opis stavke u tehničkim specifikacijama, u crvenoj boji (stranica 10 tehničkih specifikacija). Izmijenjeni tekst tehničkih specifikacija biti će učitani na EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

4. ZAHTJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„Molimo Vas info sa koliko m2 površine zida se skida bršljan, te da se stavka iskaže po m2 a ne kompletu

46	Skidanje bršljana sa sjevernog zida nakon postave skele.	1.48.	kom	1
----	--	-------	-----	---

Naručitelj daje odgovor na 4. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Naručitelj je detaljnije specificirao s koliko se m2 površine zida skida bršljan, u tehničkim specifikacijama, u crvenoj boji (stranica 10 tehničkih specifikacija). Izmijenjeni tekst tehničkih specifikacija biti će učitani na EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

5. ZAHTJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„U stavkama se ne spominje oplata 3. i 4. dali je istu potrebno uključiti??

3	Izvedba vanjskih armiranobetonskih zidova debljine 20 cm sa betonom C25/30 i armiraju mrežastom i rebrastom armaturom prema proračunu, ali ne manje od Q335 obostrano (preklop min 45 cm).	3.3.	m2	220,00
4	Izvedba armiranobetonskih zidova kao konstrukcijskih ojačanja debljine 20 cm sa betonom C25/30 i armiraju mrežastom i rebrastom armaturom prema proračunu, ali ne manje od Q335 obostrano (preklop min 45 cm).	3.4.	m2	220,00 "

Naručitelj daje odgovor na 5. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

U tehničkim specifikacijama, u općim uvjetima za betonske i armiranobetonske radove definirano je što je obuhvaćeno jediničnom cijenom, te stavka obuhvaća i oplatu ukoliko je ista potrebna za izvedbu predmetne stavke.

6. ZAHTJEV ZA IZMJENU / POJAŠNENJE

„U stavkama 13. i 15. ne spominje se armatura jeli ona zasebna stavka?

13	Nabava, doprema i ugradnja u dvostranu oplatu te njega betona klase C30/37, temeljne ploče lifta d=30cm, a sve u skladu s projektom konstrukcije / statičkim proračunom	3.11.		
			m2	5,00
15	Nabava, doprema, ugradnja u oplatu te njega betona klase C25/30 za ravnu armiranobetonsku ploču krova lifta debljine d=20cm. U cijenu stavke uključena oplata i podupirači, izrada prodora za instalacije.	3.13.		
			m3	1,00

Naručitelj daje odgovor na 6. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

3.11, 3.13 – Armatura nije uključena u predmetnu stavku. Obrađena je drugim stavkama troškovnika (3.8., 3.9.)

7. ZAHTJEV ZA IZMJENU / POJAŠNENJE

„S obzirom da postoje zasebne stavke 9. i 10. za armaturu a u stavkama 1.2.3.4.5. i 6. se traži i armatura, dali je tu riječ o ponavljanju armature ili se stavke 9. i 10. odnose na neke druge zasebne pozicije.

9	Dobava i ugradnja konzolnog čepa kojim se tlačna armiranobetonska ploča spaja sa zidovima, navojna šipka od nehrđajućeg čelika promjera 14 mm, bušotina promjera 20 mm buši se koso u zid od opeke, anker se zalijeva tvorničkim ekspandirajućim mortovima za ankere.	3.7.		
			kom	27
10	Nabava čeličnih zavarenih mreža B500B , čišćenje, izrezivanje i zavijanje ako je potrebno, doprema na gradilišni deponij, unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje.(procjena) Obračun po kg.	3.8.		
			kg	13.000,00
1	Izvedba temelja dimenzija 50 x 80 i 80 x 100 cm sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona te armatura dva sloja mreže Q -133.	3.1.		
	80 x 100		m1	50,00

	50 x 80	m1	50,00
2	Betoniranje podne betonske ploče d=10 cm sa betonom C30/37 (min. 400 kg/m3 cementa, sa dodatkom kristalizatora koji se dozira 1-2% na masu cementa) i armira rebrastom armaturom prema proračunu ili minimalnom armaturom $A_{min} = 0.15\% b \times d$, odnosno minimalno s 4f16 u obje zone i vilicama f8/25 cm. Ispod temelja izvesti će se podložni beton debljine 5 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C16/20.	3.2.	
		m2	600,00
3	Izvedba vanjskih armiranobetonskih zidova debljine 20 cm sa betonom C25/30 i armiraju mrežastom i rebrastom armaturom prema proračunu, ali ne manje od Q335 obostrano (preklop min 45 cm).	3.3.	
		m2	220,00
4	Izvedba armiranobetonskih zidova kao konstrukcijskih ojačanja debljine 20 cm sa betonom C25/30 i armiraju mrežastom i rebrastom armaturom prema proračunu, ali ne manje od Q335 obostrano (preklop min 45 cm).	3.4.	
		m2	220,00
5	Betoniranje tlačne armiranobetonske ploče , debljine 5 cm nad postojećom armiranobetonskom pločom; beton C 25/30 - uključena armatura, oplata i podupiranje . Obračun po m ² tlocrtne površine.	3.5.	
		m2	310,00
6	Betoniranje nove armiranobetonske ploče Nad istočnim dijelom prizemlja zgrade debljine 20 cm, beton C 25/30 uključena armatura, oplata i podupiranje. Obračun po m ² tlocrtne površine.	3.6.	
		m2	200,00

Naručitelj daje odgovor na 7. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Pojedine stavke **uključuju** armaturu, kako je i navedeno u opisu stavke i tehničkoj specifikaciji (3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.)

Pojedine stavke **ne uključuju** armaturu, kako je i navedeno u opisu stavke i tehničkoj specifikaciji (3.11., 3.12., 3.13.) već je ona obrađena drugim stavkama troškovnika i tehničkih specifikacija (3.8., 3.9.).

Nadalje Naručitelj ističe da Troškovničke stavke 7. i 9. Betonskih i armiranobetonskih radova: *Dobava i ugradnja konzolnog čepa kojim se tlačna armiranobetonska ploča spaja sa zidovima...*, uključuju i pripadajuću armaturu. Naručitelj je nadopunio opis i u tehničkim specifikacijama, u crvenoj boji (stranica 13 tehničkih specifikacija). Izmijenjeni tekst tehničkih specifikacija biti će učitani na EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

8. ZAHTEJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„Radi lakšeg obračuna i davanje cijene molimo da se stavka iskaže po m2.

2	Izrada teške skele za podupiranja međukatne konstrukcije nad drugim katom prije demontaže krovišta, izvodi se po svim etažama do podruma. Obračun po komadu.	6.1.		
			kom	1

Naručitelj daje odgovor na 8. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Naručitelj je dopunio troškovnik na način da je nadodao posebnu stavku u troškovniku (crvene boje). Dopunjeni troškovnik za DIO 1 građenja biti će učitani u EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

9. ZAHTEJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„U stavci 3. traži se demontaža svjetlarnika radi postave novog ali nigdje nema stavke dobava i montaža novog svjetlarnika, molimo Vas pojašnjenje.

3	Pažljiva demontaža svjetlarnika od betonske konstrukcije i ostakljenja radi postave novog.	1.5.		
			kom	1

Naručitelj daje odgovor na 9. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Naručitelj je dopunio troškovnik na način da je nadodao posebnu stavku u troškovniku (10.28. - crvene boje). Dopunjeni troškovnik za DIO 1 građenja biti će učitani u EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

Naručitelj je također dodao opis, u tehničkim specifikacijama, u crvenoj boji (stranica 31 tehničkih specifikacija). Izmijenjeni tekst tehničkih specifikacija biti će učitani na EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

10. ZAHTEJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„Molim Vas pojašnjenje, dali je ograda čelična ili od inox-a i koje visine???

3	Dobava i montaža vanjske ograde ravnih prohodnih krovova.	10.3.		
			m'	90,00

Naručitelj daje odgovor na 10. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Naručitelj je detaljnije specificirao vrstu i dimenzije ograde u tehničkim specifikacijama, u crvenoj boji (stranica 29 tehničkih specifikacija). Izmijenjeni tekst tehničkih specifikacija biti će učitani na EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

11. ZAHTEJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

„Poštovani,

Molimo Vas info koje visine su ljestve kako bi mogli dat kvalitetnu ponudu.

2	Dobava i montaža vanjskih ljestvi s leđobranom za penjanje na krov.	10.2.	kom	1
---	--	-------	-----	---

Naručitelj daje odgovor na 11. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Naručitelj je detaljnije specificirao visinu ljestvi u tehničkim specifikacijama, u crvenoj boji (stranica 29 tehničkih specifikacija). Izmijenjeni tekst tehničkih specifikacija biti će učitán na EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

12. ZAHTEJEV ZA IZMJENU / POJAŠNJENJE

Molimo Vas da se definira vrsta parketa i dimenzije istoga kako bi mogli dat kvalitetnu ponudu.

1	Dobava i ugradnja parketa debljine 2 cm lijepljen, brušen, trokratno lakiran, u cijenu uključiti i kutne letvice. Obračun po m ² .	9.1.	m2	1150
---	---	------	----	------

Naručitelj daje odgovor na 12. Zahtjev za izmjenu / Pojašnjenje kako slijedi

Radi se o zahtjevu istovjetnom 1. Zahtjevu te Naručitelj ponavlja ono što je naveo kao odgovor na zahtjev 1. Zahtjev – Naručitelj je detaljnije specificirao vrstu i dimenziju parketa u tehničkim specifikacijama, u crvenoj boji (stranica 27 tehničkih specifikacija). Izmijenjeni tekst tehničkih specifikacija biti će učitán na EOJN (Prilog 4. Troškovnici i tehničke specifikacije 28062022).

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI